



**DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 45 DEL 26.03.2024**

**Rif. Nomina RUP Prot. n. 278 del 15.03.2024**

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, attuativo dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, per l'affidamento (diretto) del contratto per il servizio di manutenzione annuale (due semestri l'anno) dei presidi antincendio, fissi e mobili, presenti nella sede dell'Area Metropolitana ACI di Milano ed eventuali opere straordinarie di sostituzione, revisione e collaudo, decorrenza dal 01.04.2024 al 31.03.2025 ( 12 mesi) + eventuale proroga

**CIG n. B0E9E39FAB**

**IL DIRETTORE TECNICO ARCH. FRANCESCO PERRETTA**

**Premesso che**

- ACI Progei S.p.A. ha la necessità di procedere, a seguito di specifica segnalazione della sede ACI Metropolitana di Milano, del tecnico competente Geom. Fulvio Chiantera e del Servio Patrimonio ACI, all'affidamento diretto dell'incarico per il servizio di manutenzione annuale (due semestri l'anno) dei presidi antincendio, fissi e mobili, presenti nella sede dell'Area Metropolitana ACI di Milano ed eventuali opere straordinarie di sostituzione, revisione e collaudo, decorrenza dal 01.04.2024 al 31.03.2025 ( 12 mesi) + eventuale proroga
- In particolare si svolgeranno le attività elencate:

**CONSISTENZE:**

- n. 19 porte REI/uscite di sicurezza;
- n. 30 estintori di vario tipo;
- n. 06 NASPO;
- n. 03 idranti;
- n. 01 attacco motopompa;
- n. 01 stazione di pompaggio;
- n. 01 impianto sprinkler;
- n.224 testine splinker;
- n. 01 centrale rilevazione fumi archivio piano 1° e 2° interrato





- n. 01 centrale rilevazione ai piani 1° e 2°
- n. 06 rilevatori antifumo da terra piano primo e secondo;
- n. 114 rilevatori ottici di fumo ai piani -1 – PT - P1° - P2°

#### MANUTENZIONE ESTINTORI

Contestualmente al controllo periodico che eseguiremo con frequenza semestrale, in accordo alla norma UNI 9994-1-2013 e al D.M. del 10/03/1998, sarà eseguito anche un controllo iniziale che contempla la presa in carico del sito di manutenzione e prevede le operazioni di seguito descritte ed elencate.

##### Presa in carico

- controllo della vita di tutti gli estintori a 18 anni dalla data di costruzione (anche per gli estintori portatili UNI EN 3/7 e per i carrellati);
- verificare che le iscrizioni e le marcature siano presenti e leggibili;
- controllare che gli estintori non siano posizionati a terra;
- controllare che sia disponibile il libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore (nel caso in cui vengano riscontrate delle mancanze, saranno comunicate alla persona responsabile).

##### Manutenzione

- l'indicatore di pressione indichi un valore compreso all'interno del campo verde;
- per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato di carica mediante pesatura;
- l'estintore sia presente e segnalato con apposito cartello;
- l'estintore sia chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile e l'accesso allo stesso si libero da ostacoli;
- l'estintore non sia stato manomesso, in particolare non risulti manomesso o mancante il dispositivo di sicurezza per evitare azionamenti accidentali;
- i contrassegni distintivi siano esposti a vista ben leggibili;
- l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, tracce di corrosione, incrinature dei tubi flessibili, ammaccature significative sul serbatoio;
- sarà inoltre esposto su ogni estintore il cartellino di manutenzione con la data dell'avvenuta verifica.

N.B.: gli estintori che non rispettano i requisiti sopra descritti vengono considerati "non manutenzionabili". Gli estintori che non potranno più essere mantenuti e dovranno essere messi fuori servizio sono quelli con ammaccature e/o segni di corrosione, sprovvisti o con marcature illeggibili, le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili, sprovvisti di libretto di uso e manutenzione.

#### MANUTENZIONE IDRANTI/NASPI

Le operazioni che eseguiremo con frequenza semestrale in accordo alla norma UNI 10779 saranno le seguenti:



- controllo visivo del complesso idrico per accertare che sia in ordine ed in perfetto stato di efficienza;
- verifica del funzionamento del rubinetto idrante ed accertamento che non presenti perdite;
- verifica ispettiva dello stato delle manichette con rotolamento delle stesse (a campione);
- prova di pressione e portata con apertura (a campione) di un idrante e relativa misurazione alle lance con apposito strumento dei valori richiesti;
- controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio;
- apposizione del cartellino con la data dell'avvenuta verifica.

#### MANUTENZIONE GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA VVF

Le operazioni che eseguiremo con frequenza semestrale in accordo alla norma UNI 10779 saranno le seguenti:

- controllo dello stato generale dell'attacco VVF per accertare che sia in ordine ed in perfetto stato di efficienza;
- controllo della cassetta e del vetro safe crash;
- controllo visivo della tenuta dell'attacco VVF e dei rubinetti;
- controllo funzionamento valvole di sicurezza;
- controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio.
- apposizione del cartellino con la data dell'avvenuta verifica.

#### MANUTENZIONE IDRANTI ESTERNI

Le operazioni che eseguiremo con frequenza semestrale in accordo alla norma UNI 10779 saranno le seguenti:

- controllo visivo del complesso idrico per accertare che sia in ordine ed in perfetto stato di efficienza;
- verifica del funzionamento del rubinetto idrante ed accertamento che non presenti perdite;
- verifica ispettiva dello stato delle manichette con rotolamento delle stesse (a campione);
- prova di pressione e portata con apertura (a campione) di un idrante e relativa misurazione alle lance con apposito strumento dei valori richiesti;
- controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio;
- apposizione del cartellino con la data dell'avvenuta verifica.

#### PROVA DI PORTATA PER RETI IDRANTI

In accordo con la norma UNI 10779 saranno effettuate prove dinamiche di pressione e portata delle reti idranti con apposito strumento certificato. Sarà inoltre rilasciata certificazione dei dati rilevati durante le prove.

#### MANUTENZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO

Le operazioni che eseguiremo con frequenza trimestrale in accordo alla norma UNI EN 12845 e al DM 10/03/98 – D.Lgs 151/2011 – D.Lgs 03/08/2015, saranno le seguenti:

- Controllo visivo di tutta la componentistica;



- Prova di avviamento delle pompe;
- Prova di avviamento automatico della elettropompa di mantenimento;
- Prova di avviamento della motopompa;
- Controllo della pressione e portata delle pompe;
- Controllo quadro elettrico di comando pompe;
- Controllo scaldiglia;
- Controllo batterie e livello acqua distillata;
- Controllo livello olio nel motore;
- Controllo livello gasolio nel serbatoio;
- Apposizione del cartellino con la data dell'avvenuta verifica
- Aggiornamento del Registro di Manutenzione in accordo al D.M. 10 marzo 1998.

#### MANUTENZIONE PORTE/PORTONI TAGLIAFUOCO

Le operazioni che eseguiremo con frequenza semestrale ed in accordo alla norma UNI 11473-3:2014 e al DM 10/03/98 – D.Lgs 151/2011 – D.Lgs 03/08/2015 saranno le seguenti:

- Verifica della presenza della targhetta sulle porte, leggibile e riportante la classificazione della resistenza al fuoco;
- Verifica esistenza di ritegni impropri: legacci, catenelle, oggetti posti per tenere aperte le ante;
- Verifica che le guarnizioni termo espandenti e di tenuta fumo siano efficienti: esenti da danneggiamenti e fissate in maniera sicura alla porta o al telaio e non coperte da verniciature;
- Verifica fissaggio e giochi: che non ci siano crepe, fessure o distacchi, che siano mantenuti i piani verticali e orizzontali di posa in particolare delle parti mobili, che i giochi fra la porta ed il telaio e fra le ante delle porte a due ante siano entro i valori indicati dal costruttore della porta;
- Verifica dei labirinti delle porte;
- Verifica integrità costruttiva: assenza di forature, ammaccature, distorsioni, etc. che modifichino le parti fisse ed apribili;
- Verifica che i vetri inseriti siano esenti da fessurazioni, opacizzazioni, incrinature, scagliature;
- Verifica che non ci siano danneggiamenti, manomissioni o indicatori di alterazione dell'integrità costruttiva;
- Verifica dispositivi di apertura: scrocchi, serrature, cerniere, carrelli, forze di sgancio, riaggancio e manovra;
- Verifica della forza di riaggancio e della forza o coppia di apertura tramite dinamometro e controllo dei valori secondo normativa applicabile;
- Verifica facilità di manovra, ruotando liberamente sui cardini;
- Verifica verticalità degli assi cerniere;
- Verifica integrità e scorrevolezza delle parti mobili: carrelli, perni, pulegge, cavi, catene, contrappesi;



- Verifica che dispositivi autochiusura: molle interne alle cerniere, chiudiporta, contrappesi, facciano chiudere la porta (scatto di aggancio);
- Verifica del coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante;
- Verifica dei dispositivi di ritegno (fermo di apertura) della porta in posizione di apertura: elettromagnetici a parete o a pavimento.

#### IMPIANTO FISSO DI ESTINZIONE AUTOMATICA A PIOGGIA (SPRINKLER)

Le operazioni che eseguiremo con frequenza semestrale saranno le seguenti in base alle Norme UNI 9489 e UNI 9490:

- esame generale dell'intero impianto allo scopo di verificare visivamente lo stato di tutti i componenti;
- rilevamento delle pressioni del manometro di prova della stazione pompe, verifica dello stato delle valvole di controllo e allarme;
- verifica funzionalità delle campane idrauliche di allarme;
- manovra completa delle saracinesche di intercettazione ed ingrassaggio delle stesse;
- prova di tenuta delle valvole di non ritorno;
- controllo di tenuta del clapet di chiusura delle valvole di allarme;
- controllo della posizione di apertura delle valvole di intercettazione e relativo bloccaggio;
- prova dell'alimentazione
- verifica delle scorte testine sprinkler
- apposizione del cartellino con la data dell'avvenuta verifica.

#### MANUTENZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMO

Controllo funzionale

- Verifica della rispondenza delle logiche del sistema a quanto previsto dal progetto.
- In presenza di altri impianti interconnessi (protezione attiva o passiva o impianti tecnologici) verifica che le logiche del sistema siano congruenti a quanto previsto dal progetto.

#### OPERAZIONE PRELIMINARE

- Verificare la presenza dei documenti riguardante il controllo iniziale;
- Verificare che non vi siano avvenuti interventi o cambiamenti strutturali nell'ambiente protetto.

#### CONTROLLO SEMESTRALE

- Prova di funzionamento di tutti i pulsanti di allarme;
- Controllo di funzionamento di tutte le segnalazioni acustiche e luminose;
- Controllo e verifica di funzionamento della centrale di rivelazione incendi con particolare riguardo a:
  - Funzionamento normale;
  - Mancanza rete;
  - Mancanza batterie;



- Guasto linea;
- Gruppo alimentazione di emergenza;
- Caricabatteria e batterie di emergenza;
- Prova di funzionamento unità di scarica, se presente;
- Sistemi Convenzionali - test dei dispositivi al 100%.

Sistemi Analogici:

0-6 anni 7-12 anni Oltre il 12 anno

Nell'arco di 12 mesi deve essere eseguito il controllo funzionale sul 50% di tutti i dispositivi esteso a tutte le zone di rivelazione (n°2 interventi all'anno)

Nell'arco di 12 mesi deve essere eseguito il controllo funzionale sul 100% di tutti i dispositivi (n°2 interventi all'anno)

Dopo il 12 anno il sistema deve essere sottoposto a verifica generale su impianti con anzianità dai 12 anni in poi dovrà essere effettuata una manutenzione straordinaria e con verifica generale del sistema come di seguito riportato:

CADENZA Almeno una volta ogni 12 anni

CONTROLLI PRELIMINARI

Accertamento della disponibilità di parti di ricambio

Accertamento della invariabilità dell'impianto (in caso di modifiche sostanziali è necessario acquisire la documentazione tecnica nella nuova configurazione «asb built»)

OPERAZIONI DA ESEGUIRE DAL 12° ANNO

Revisione in Fabbrica

Sostituzione con Rivelatori Nuovi

Esecuzione di prova reale

N.B.: La periodicità della verifica può essere diminuita nei casi di particolare esposizione dei rivelatori a condizioni ambientali gravose o secondo le direttive della ditta costruttrice.

La UNI 11224:2019 precisa che tutti i sistemi che, alla data di pubblicazione della norma avranno anzianità maggiore di 12 anni, dovranno essere considerati con anzianità pari a 12 anni ed essere avviati alla "verifica generale".

Per la manutenzione straordinaria su impianti con anzianità maggiore di 12 anni sarà presentata offerta su Vs. richiesta e dopo aver constatato l'età dell'impianto oggetto di manutenzione.

N.B.: La periodicità della verifica può essere diminuita nei casi di particolare esposizione dei rivelatori a condizioni ambientali gravose o secondo le direttive della ditta costruttrice.



**ACI Progei**

Programmazione e Gestione  
Impianti e Immobili

La UNI 11224:2019 precisa che tutti i sistemi che, alla data di pubblicazione della norma avranno anzianità maggiore di 12 anni, dovranno essere considerati con anzianità pari a 12 anni ed essere avviati alla “verifica generale”.

Per la manutenzione straordinaria su impianti con anzianità maggiore di 12 anni sarà presentata offerta su Vs. richiesta e dopo aver constatato l’età dell’impianto oggetto di manutenzione.

## ESCLUSIONI

Quanto sopra esposto non comprendono operazioni extra manutentive e l’eventuale sostituzione di parti di ricambio che si rendessero necessarie per il perfetto funzionamento dell’impianto o del presidio.

Pertanto al termine di ogni visita di manutenzione, qualora venissero riscontrate delle anomalie, dovrà essere inviato un preventivo.

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La Società si impegna ad eseguire eventuali interventi straordinari, offrendo il ribasso del 25% (Venticinqueper cento) sui listini nel seguente ordine:

- Tariffario DEI Anno 2022/2023 II° Semestre Tecnologico;
- Tariffario DEI Anno 2022/2023 II° Semestre Elettrico;
- Regione Lazio Luglio 2022/2023.

## INTERVENTI SU CHIAMATA

Trattasi di interventi su chiamata causa allarme (NON di guasto), estranei alla manutenzione ordinaria.

Verranno fatturati solo in caso di effettivo intervento e dopo aver presentato relativo consuntivo di spesa.

- l’affidamento di cui trattasi si è reso necessario per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e per provvedere agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa;

## Visto

- lo Statuto di ACI Progei S.p.A.
- il Regolamento interno per le gare, i contratti e gli affidamenti diretti nei settori ordinari sotto soglia comunitaria di ACI Progei S.p.A.;
- il Codice degli Appalti, regolato dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed in particolare l’art. 50, comma 1, lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;
- l’art. 229 comma 2, del medesimo decreto il quale prevede che “le disposizioni del Codice, con i relativi allegati, in vigore dal 01 aprile 2023, acquistano efficacia il 01 luglio 2023”;
- l’art. 29, comma 1, del succitato D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che “tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguite, in conformità con quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell’ecosistema nazionale di cui all’articolo 22 del



presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale”;

- l'art. 19 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in materia di principi e diritti digitali;
- l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 il quale dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 il quale prevede la possibilità di avviare le procedure ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- l'art. 26, comma 1, del richiamato decreto, il quale rende necessario l'utilizzo di piattaforme digitali di approvvigionamento per lo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 il quale prevede che “le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

### **Tenuto conto**

della normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.136/2010, come modificati dal D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n. 217/2010, in virtù della quale il RUP ha provveduto ad acquisire, per l'affidamento in esame, il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **B0E9E39FAB**

### **Di stabilire**

che il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata secondo quanto disposto dal D.lgs. 82/2005 (CAD - Codice Amministrazione Digitale), ai sensi dell'art.18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, e che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso.

**Vista** la documentazione richiesta e prodotta dall'operatore.

### **Dato atto che**

- per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per quanto non espressamente previsto nel D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'attività contrattuale si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile;
- l'art. 225 comma 16 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto



- legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente Codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati;
- che, per la presente procedura, con separato atto, è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.l.gs 36/2023 e dell'art. 5 della L. 241/1990, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) e direttore dell'esecuzione del contratto/direttore dei lavori, il Geom. Fulvio Chiàntera.

#### **Verificato che**

- l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 (cinquemila,00) per cui questa amministrazione può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso [...] a strumenti telematici di negoziazione, etc.. (ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006);

#### **Considerato che**

- la stima del costo del servizio è stata determinata mediante un'indagine di mercato;
- per l'affidamento *de quo*, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 36/2023, è stata contattata la Ditta T.M. Antincendio e Servizi S.r.l.s. con Sede legale in Roma (RM), Via Casilina n. 95 – C.F./P.IVA 15440841003;
- l'impresa, *ut supra* richiamato, ed in particolare: T.M. Antincendio e Servizi S.r.l.s. ha riscontrato la richiesta di ACI Progei S.p.A, mediante la formulazione di una offerta economica del 15/03/2024 PROT. 0015/24/SB;
- che, l'offerta ricevuta dalla Ditta T.M. Antincendio e Servizi S.r.l.s. con Sede legale in Roma (RM), Via Casilina n. 95 – C.F./P.IVA 15440841003, risulta conveniente e vantaggiosa per ACI Progei. S.p.A.;
- in particolare, la Ditta T.M. Antincendio e Servizi S.r.l.s. con Sede legale in Roma (RM), Via Casilina n. 95 – C.F./P.IVA 15440841003 *ut supra* richiamata, offre quanto richiesto da ACI Progei S.p.A. al prezzo di € 4.300,00 (compresi oneri della sicurezza stimati in € 107,50) oltre IVA;
- l'amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, secondo capoverso ha espletato, positivamente, le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 in capo all'Operatore Economico selezionato;

**Ritenuto**, pertanto, che i motivi sopra esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all' art 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

**Accertata** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di previsione per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del contratto in esame;

#### **DETERMINA**

- di aggiudicare, per le ragioni espresse, mediante affidamento diretto, in favore della Ditta T.M. Antincendio e Servizi S.r.l.s. con Sede legale in Roma (RM), Via Casilina n. 95 – C.F./P.IVA 15440841003 - ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del contratto avente ad oggetto il servizio di manutenzione annuale (due semestri l'anno) dei presidi antincendio, fissi e mobili, presenti nella sede dell' Area Metropolitana ACI di Milano ed eventuali opere straordinarie di sostituzione, revisione e collaudo, decorrenza dal 01.04.2024 al 31.03.2025 ( 12 mesi) + eventuale proroga;
1. di prendere e dare atto che il fine da perseguire, l'oggetto dell'incarico, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili, oltre che dalla determina *de qua*, dalla richiamata offerta presentata dalla Ditta T.M. Antincendio e Servizi S.r.l.s. con Sede



**ACI Progei**

Programmazione e Gestione  
Impianti e Immobili

- legale in Roma (RM), Via Casilina n. 95 – C.F./P.IVA 15440841003 relativamente all'espletamento del servizio in oggetto;
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata per l'importo di € 4.300,00 (compresi oneri della sicurezza stimati in € 107,50) oltre IVA;
  3. oltre IVA;
  4. di procedere con l'affidamento in accordo alle indicazioni di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023;
  5. di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
  6. di disporre che, ai sensi dell'art 20, comma 1 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di ACI Progei S.p.A., nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti;

### RIEPILOGO

<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:</b>	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.
<b>OPERATORI ECONOMICI CONTATTATI:</b>	Ditta T.M. Antincendio e Servizi S.r.l.s. con Sede legale in Roma (RM), Via Casilina n. 95 – C.F./P.IVA 15440841003
<b>AGGIUDICATARIO:</b>	Ditta T.M. Antincendio e Servizi S.r.l.s. con Sede legale in Roma (RM), Via Casilina n. 95 – C.F./P.IVA 15440841003
<b>PREZZO DI AGGIUDICAZIONE:</b>	€ 4.300,00 (compresi oneri della sicurezza stimati in € 107,50) oltre IVA

Il Direttore Tecnico  
Arch. *Francesco Perretta*